

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новояляинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 11 «Рябинушка»

Отчет о выполнении предписания от 14.03.2022 г. № 66-8-2022/0013пп

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Выполнение
1	Помещение первого этажа (№43, №45, по техническому паспорту БТИ) не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации. <i>Обеспечить помещение первого этажа (№43, №45, по техническому паспорту БТИ) автоматическими установками пожарной сигнализации.</i>	п.5, постановления Правительства РФ от 01.09.2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.5 В зданиях и сооружениях не оснащаются автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следующие помещения: а) с мокрыми процессами (душевые, плавательные бассейны, санузлы, охлаждаемые камеры, мойки и т.д.); б) вент.камеры (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б по взрывопожарной опасности), насосные водоснабжения, бойлерные, тепловые пункты и другие помещения для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; в) категории В4 (кроме помещений, предусмотренных приложениями № 1-3 к настоящему документу) и категории Д по пожарной опасности; г) лестничные клетки; д) тамбур и тамбур-шлюзы.	Произведена замена АПС. АПС в помещениях первого этажа №43, № 45 (по тех.паспорту) установлена.
2	Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещенные на этажах здания, не соответствуют требованиям, выполнены из горючего материала (дерева)	ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч.1 ст.6, п. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13, ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. п. 5.13, Пожарный шкаф следует из негорючих материалов.	Пожарные шкафы, выполненные из горючего материала, заменены на шкафы из негорючего материала
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, а так же, на объекте защиты с массовым пребыванием	п.30, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п.30, На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты	Ручной фонарь имеется. Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара приобретено (Самоспасатель фильтрующий)

	людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	«Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ-1»)
4	На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время ли постоянно, с четко нанесенными расстояния до их месторасположения.	п.48, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п.48, Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Приобретен указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения светоотражающей поверхностью
5	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (рабочая документация; документы удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного	54, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и	Техническая документация разработана.

	оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию), руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.	
6	Двери лестничных клеток на 1 и 2 этажах (помещение № 82 № 83, № 84 по техническому паспорту БТИ) не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ч.4. ст.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.7., СНиП 11-2-80. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 1 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. 4.7. Двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбур-шлюзов перед лестничными клетками должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами	Установлены новые двери оборудованные приспособлением для самозакрывания
7	Отсутствует дверь лестничной клетки со 2-го этажа (помещение №83 по техническому паспорту БТИ) предусмотренная проектной документацией.	п.16 «Д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479; д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбуров-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Установлены новые двери оборудованные приспособлением для самозакрывания
8	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над	ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч.1	Световые оповещатели

	эвакуационными выходами 1-го этажа (из помещений №10, №3, №22, №37, №57, №40, №73 – согласно технического паспорта БТИ) непосредственно наружу	ст.6, п.3 ст.52, ч2 ст.54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: - в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а так же в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами; - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход»	«Выход» установлены
9	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами 2-го этажа (из помещений №4, №5, №23, №31, №42, №50- согласно технического паспорта БТИ) непосредственно наружу	ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч.1 ст.6, п.3 ст.52, ч2 ст.54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: - в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а так же в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами; - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход»	Световые оповещатели «Выход» установлены
10	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в коридоре (в помещении №54 согласно технического паспорта БТИ) тем самым не защищен от несанкционированного доступа	ч.1 ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч.1 ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.5, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 13.14.5, Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть	Приборы приемно-контрольного управления установлены на новом месте, защищенном от санкционированного доступа

		оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.	
11	Руководитель организации не обеспечил соблюдения проектных решений (в помещении №77 согласно технического паспорта БТИ) уменьшив количество эвакуационных выходов.	п.23, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479; п.23, При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выход обеспечен в соответствии с техническим паспортом

Заведующий
«31» августа 2023 г.



Е.В. Дюкина