

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«14» марта 2022 г.

учётный № проверки: 66220061000200956474

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области**

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8 (343) 346-12-60,

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО**

г. Верхотурье, ул. Совхозная, 15; г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2

E-mail: tond-verhoture@mail.ru

«14» марта 2022 г., 13 час.00мин. №66-8-2022/0013ак

(дата и время составления акта)

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
Плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 28.02.2022 № 66-8-2022/0013рс, учётный № проверки 66220061000200956474

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Подкорытов Руслан Леонидович начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
- 2) Мардоса Антон Антонович заместитель начальника ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
- 3) Порошин Дмитрий Александрович старший инспектор ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 11 "Рябинушка"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

624400, Свердловская область, Новолялинский р-н, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д.29

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 11 "Рябинушка", ОГРН 1026602073630, ИНН 6647002542, юридический адрес: 624400, Свердловская область, Новолялинский р-н, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д.29

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 04 » марта 2022 г., 10 час.00 мин.

по « 04 » марта 2022 г., 12 час.00 мин.

с « 14 » марта 2022 г., 12 час.00 мин.

по « 14 » марта 2022 г., 13 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) истребование документов;

4) получения письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» марта 2022 года, 10 час. 00 мин.

по «04» марта 2022 года, 12 час. 00 мин.

по месту: 624400, Свердловская область, Новолялинский р-н, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д.29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 14.03.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) техническая документация на объект защиты;

– документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано

требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

– техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;

– договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;

– акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемого объекта защиты;

– технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;

– акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчёта предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Помещения первого этажа №43, №45, по техническому паспорту БТИ не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации.	п.5, постановления Правительства РФ от 01.09.2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
2.	Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещенные на этажах здания, не соответствуют требованиям, выполнены из горючего материала (дерева)	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13, ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная

		<p>Шкафы пожарные Общие технические требования. Методы испытаний</p>
3.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, а так же, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</p>	<p>п. 30, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479</p>
4.	<p>На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</p>	<p>п.48, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479</p>
5.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (рабочая документация; документы удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию), руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p>	<p>п. 54, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479;</p>
6.	<p>Двери лестничных клеток на 1и 2 этажах (помещение № 82 № 83, №84 по техническому паспорту БТИ) не оборудованы приспособлением для</p>	<p>ч.4. ст. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.7., СНИП 11-2-80.</p>

	самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.
7.	Отсутствует дверь лестничной клетки со 2-го этажа (помещение №83 по техническому паспорту БТИ) предусмотренная проектной документацией.	п.16 «Д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;
8.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами 1-го этажа (из помещений №10, №3, №22, №37, №57, №40, №73– согласно технического паспорта БТИ) непосредственно наружу.	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
9.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами 2-го этажа (из помещений №4, №5, №23, №31, №42, №50– согласно технического паспорта БТИ) непосредственно наружу.	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
10.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в коридоре (в помещении № 54 согласно технического паспорта БТИ) тем самым не защищен от несанкционированного доступа.	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
11.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в помещении № 77 согласно технического паспорта БТИ) уменьшив количество эвакуационных выходов.	п. 23, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 14.03.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Порошин Дмитрий Александрович старший инспектор
ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Порошин Дмитрий Александрович старший инспектор ОНД и ПР ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен: _____

(Дата, время)

(Должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки)

В случае несогласия с настоящим решением вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 4.0 Федерального закона " О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR- кода:

