

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Новолялинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно –
эстетическому развитию воспитанников № 11 «Рябинушка»**

Отчет о выполнении предписания от 02.03.2020 г. № 66-13-04/69
«об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований»

№ п/п	Содержание мероприятия	№ нормативного документа	Пункт НД	Выполнение
1	При проведении лабораторных исследований учитывать запланированные показатели в программе производственного контроля, а именно: при исследовании воды исследовать запланированные показатели: запах при 20С, запах при 60С, цветность, мутность	СП 1.1.1058-01	1.5	Внесены изменения в программу производственного контроля
2	Обеспечить твердое целостное покрытие входа на территорию дошкольной образовательной организации и дорожки к прогулочным участкам (справа от центрального входа)	СанПиН 2.4.1.3049-13	3.21	Планируется обеспечить твердое целостное покрытие в период с 2021-2025 г. (в соответствии с объектовой программой, согласованной с Управлением Образовани ^{ем} НГО от 19.05.2020)
3	Провести замену оконных блоков, обеспечить остекление окон из цельного стекловолокна, а именно: в левом лестничном пролете, в коридоре первого этажа (левая сторона здания), в физкультурном зале, в групповой группы детей дошкольного возраста «Б», группы детей младшего дошкольного возраста «Б» в групповой, в спаль ^{ной} , в приемной, в группе детей младшего дошкольного возраста «А» в групповой, в спаль ^{ной} , в туалетной и умываль ^{ной}	СанПиН 2.4.1.3049-13	4.16.	Планируется провести замену оконных блоков в период с 2021-2025 г. (в соответствии с объектовой программой, согласованной с Управлением Образовани ^{ем} НГО от 19.05.2020)

4	Провести косметический ремонт в помещении постирочной (восстановить плитку на стенах на высоту не менее 1,5 м от пола, обеспечить покрытие стен гладкое, имеющее отделку, допускающее уборку влажным способом и дезинфекцию)	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.1	Выполнено
5	Обеспечить потолок в помещении с повышенной влажностью воздуха (постирочная) без дефектов (провести косметический ремонт в постирочной)	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.4	Выполнено
6	Обеспечить покрытие пола, допускающее обработку влажным способом с использованием моющих дезинфицирующих средств (провести замену или ремонт линолеума: в групповой группы «Карапузы» - группа детей младшего дошкольного возраста «Б», в групповой группы «Солнышко» - группа детей старшего дошкольного возраста «Б», в групповой группы «Звездочки» - группа детей старшего дошкольного возраста «Б» и в групповой группы «Воробушки» - группа раннего возраста «А», в групповой группы «Непоседы» - группа раннего возраста «Б»)	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.5	Выполнено
7	Обеспечить поверхности детских столов и стульев стойке к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, а именно в групповой группы «Звездочки» - группа детей старшего дошкольного возраста «Б» и в групповой группы «Непоседы» - группа раннего возраста «Б» (произвести замену или ремонт детской мебели)	СанПиН 2.4.1.3049-13	6.7	Произведена замена детской мебели
8	Помещение постирочной оборудовать вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, или имеющуюся общеобменную вентиляцию привести в исправное состояние	СанПиН 2.4.1.3049-13	8.1	Выполнено
9	Обеспечить исправность холодильного оборудования (приобрести морозильную камеру для хранения рыбы, мяса ли провести ремонт существующей)	СанПиН 2.4.1.3049-13 2.3.6.1079-01	13.1 6.1	Выполнено (приобретен новый ларь морозильный)

Заведующий



Е.В. Дюкина